

广州恒运东区热力有限公司固定污染源烟气自动监测系统

环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广州市环境保护局《关于印发建设项目环境保护设施验收工作指引的通知（穗环[2018]30号）》等相关要求，2019年6月13日，广州恒运东区热力有限公司（以下简称“恒运公司”）在厂区组织召开固定污染源烟气自动监测设备竣工环境保护验收会（验收工作组名单附后）。验收工作组人员现场察看了设备运行情况，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南，查阅了验收报告、监测报告和运营数据等资料，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

2019年3月恒运公司完成3台35t/h锅炉超低排放脱硫脱硝改造，每台锅炉建设1套SNCR/SCR脱硝装置，共用1套湿法脱硫装置，排放口新装1套CEMS废气在线监测设备：设备型号为TH890，编号为：461805Q27。

2019年4月9日烟气在线设备已完成广州市污染源自动监控系统联网，在线监测数据按环保监管要求稳定上传。

二、自动监测设备落实情况

- 1) CEMS 废气在线监测系统设备厂家为武汉天虹环保产业股份有限公司，设备型号为 TH890，编号为：461805Q27。
- 2) CEMS 低浓度颗粒物检测系统设备厂家为上海北分科技股份有限公司，设备型号为 SBF800，编号为：SKG00120/sqc 00123g。
- 3) CEMS 废气在线监测系统数采仪厂家为武汉天虹环保产业股份有限公司，数采仪型号为：TH-2000S，编号为：756877X-02-51954。
- 4) CEMS 废气在线监测系统由武汉天虹环保产业股份有限公司（在线设备运营单

四、验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)标准技术规范,广州恒运东区热力有限公司3台35t/h锅炉排放口新装1套CEMS废气在线监测系统,系统中受测污染物数

恒运东区热力有限公司
2019年12月

恒运东区热力有限公司
2019年12月

附件

《广州恒运东区热力有限公司固定污染源烟气自动监测系统》
《广州恒运东区热力有限公司固定污染源烟气自动监测系统》

环保验收工作组名单

序号	参会单位	姓名	职务/职称	验收工作组身份
----	------	----	-------	---------

	广州恒运东区热力有限公司	王工		
--	--------------	----	--	--

签到表

内容: 宁波市恒远环保有限公司环保在线运维人员考核评审会

地点: 约旦楼二楼会议室

时间: 2019.5.19

序号	姓名	部门	序号	姓名	部门
1	何建明		19		
2	林长明		20		
3	李国海		21		
4	程再洪		22		
5	王强	运营部	23		
6	陈永伟		24		
7	谢红伟		25		
8	王会		26		
9	黄亚明		27		
10	何贤		28		
11	何志豪		29		
12	崔有培		30		